

**【問題2】**

加圧水形原子力発電所の構成機器として、誤っているのは次のうちどれか。

- (1) 原子炉格納容器      (2) 原子炉加圧容器      (3) 蒸気発生器  
(4) 一次冷却材ポンプ      (5) 再循環ポンプ